



Etelä-Savon ELY-keskus
anni.panula-ontto-suuronen@ely-keskus.fi

Lausunto
1.2.2018

§5/2018

Viite: Lausuntopyyntö 10.1.2018

20/11.00.00/2018

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-Huutokoski

Etelä-Savon ELY-keskus pyytää lausuntoa siitä, tulisiko YVA-menettelyä soveltaa Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-Huutokoski. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyiselle paikalleen eikä johtoalue levene. Voimajohdon pituus on noin 150 km. Nykyinen voimajohto uusitaan, koska sen tekninen käyttöikä on loppumassa. Hankkeelle on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

Ympäristövaikutukset on arvioitava YVA –lain mukaisesti, kun on kyse vähintään 220 kilovoltin maanpäällisistä voimajohdoista, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Lakia voidaan soveltaa muihinkin hankkeisiin, mikäli ne todennäköisesti aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, lain liitteessä lueteltujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Imatra-Huutokosken voimajohtohanke ei ole ristiriidassa Etelä-Savon maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavaan on merkitty alueelle johtokäytävä (z 5.375). Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimajohtokäytävät. Käytävään voidaan sijoittaa yksi tai useampi voimalinja. Hanke ei ole ristiriidassa myöskään alempiasteisten kaavojen (yleis- ja asemakaavat) kanssa.

Luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura -arvioinnin perusteella hankkeesta ei katsota syntyvän merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Katosselkä–Tolvanselkä eikä Vuotsinsuon Natura alueen suojeluperusteisille luontoarvoille.

Hankkeesta tehdyn ympäristöselvityksen mukaan hankkeella ei ole muitakaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hanke toteutetaan nykyiselle paikalle, merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa ei ole, eikä hankkeella ole merkittävää vaikutusta luonnonvaroihin, luonnon monimuotoisuuteen tai ihmisten terveyteen.

Edellä mainitun perusteella Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo, ettei Fingrid Oyj:n hankkeeseen 110 kV:n voimajohdon uusimisesta välillä Imatra-Huutokoski tarvitse soveltaa YVA-lain mukaista menettelyä.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja

Sanna Poutamo
Ympäristöpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu anni.panula-ontto-suuronen@ely-keskus.fi